



22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A
tel. 887436164
psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl,
www.pssekrasnystaw.nbip.pl

ONS-HK. 903.28.12.2022

KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
przez ludzi dostarczanej przez wodociąg zbiorowego
zaopatrzenia w wodę Łopiennik Dolny Kolonia gm. Łopiennik
Górny (miejscowości: Łopiennik Górny, Łopiennik Dolny,
Łopiennik Dolny Kolonia, Łopiennik Podleśny, Dobryniów,
Dobryniów Kolonia, Łopiennik Nadrzeczny – nr od 1 do 60, nr
91, nr 92, nr 96 i nr od 99 do 125 gm. Łopiennik Górny oraz
Dziecinin – nr 1 oraz nr od 11 do 35, gm. Fajslawice)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łopiennik Dolny Kolonia gm. Łopiennik Górny, że:

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

1. woda nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i szućców, szorowania zębów, mycia rąk i innych części ciała;
2. woda nie nadaje się do produkcji żywności;

woda z kranu może być używana do spłukiwania toalet

Wyniki analizy próbek wody pobranych w dniu 18.11.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łopiennik Dolny Kolonia gm. Łopiennik Górny wykazały ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych. Uzyskane wyniki wskazują na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, co skutkuje brakiem przydatności wody do spożycia i uzasadnia unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łopiennik Dolny Kolonia gm. Łopiennik Górny. Jednocześnie nałożono obowiązek zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej i podjęcia działań naprawczych.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krasnymstawie zezwala na:**

utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwania toalet). Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łopiennik Dolny Kolonia gm. Łopiennik Górny zaopatruje ok. 1653 osoby w miejscowościach: **Łopiennik Górny, Łopiennik Dolny, Łopiennik Dolny Kolonia, Łopiennik Podleśny, Dobryniów, Dobryniów Kolonia, Łopiennik Nadrzeczny – nr od 1 do 60, nr 91, nr 92, nr 96 i nr od 99 do 125 gm. Łopiennik Górny oraz Dziecinin – nr 1 oraz nr od 11 do 35, gm. Fajslawice**

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Krasnymstawie
mgr inż. Justyna Staszewska